

网上公开安全评价报告信息公开表

<u>存档编号</u>	LK2024AX0183		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司北环加油站经营危险化学品安全评价报告		
评价类型	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 重大危险源评估		
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业		
项目简介	<p>北环加油站占地面积为 2860m²，主要设施及构筑物包括：SF 型双层储罐 4 座、站房 1 座、罩棚 1 座、税控燃油加油机 4 台（潜油泵式）、工艺管道和动力照明系统及围墙等。此外，站内设有平衡式卸油油气回收及真空辅助式加油油气回收系统、液位仪、在线检漏系统。该加油站自 2022 年 03 月 14 日取证以来，站内取消南侧 18m³ 车载瓶组拖车一台，在东南侧新建 1 套 CNG 储气瓶组（6m³），目前储气设施已进入验收阶段，加气部分未投入使用，加油加气合建站由三年前的二级加油加气合建站调整为三级加油加气合建站。北环加油站其他周边环境、总平面布置均没有发生变化。</p> <p>其在用 4 座油罐中：2 座 30m³ 乙醇汽油罐，2 座 30m³ 柴油罐。另外，北环加油站新建 1 套 CNG 储气瓶组（6m³）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（以下称《规范》）第 3.0.15 条关于加油与 CNG 加气合建站等级的划分的规定，其油罐总容积为 90m³（柴油折半计入），CNG 储气瓶组总容积为 6m³，属三级加油加气合建站。</p> <p>北环加油站制定的全员安全生产责任制、岗位安全操作规程、安全生产规章制度等均按照规范要求逐一落实；制定并实施了《隐患排查治理制度》，定期进行隐患排查和治理，并保存有隐患排查和治理记录。</p>		
安全评价项目组长	韩剑通		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	刘鑫	化工工艺	
项目过程控制负责人	苏鑫		
评价报告编制人	吴敌		
评价报告审核人	吴玉坤		
参与评价的安全评价师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	韩剑通	化工工艺	CAWS210000230100005
	吴敌	电气	S011021000110202000528
	于鸿雁	安全	S011021000110191000333

	肖力嘉 肖凯	化工机械 自动化	CAWS210000230200024 1500000000200849
参与评价的注册安全工程师	韩剑通 于鸿雁 刘鑫		
现场勘查人员	韩剑通 吴敌		
现场勘查时间	2024.12.23		
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距		
现场勘查照片	 <p>2024-12-23 14:34:34 辽宁省, 铁岭市 2024.12.23 14:34</p>  <p>2024-12-23 14:15:22 辽宁省, 铁岭市 2024.12.23 14:15</p>		
评价报告提交时间	2025.01.23		