

网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2025AYS0057		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司新建铁岭祁连山路加油加气站项目（加油部分）安全设施竣工安全验收评价报告		
评价类型	☐ 预评价 ☒ 验收评价 ☐ 现状评价 ☐ 重大危险源评估		
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业		
项目简介	中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司祁连山路加油加气站（以下简称祁连山路加油加气站）位于辽宁省铁岭市新城区祁连山路与鸭绿江路交叉口，主要经营汽油、车用压缩天然气（CNG）。本站加油部分设置 30m³ 汽油储罐 4 座，总储量 120m³，设置 4 台四枪四油品潜油泵加油机。 加气部分设置瓶组拖车 1 台，水容积 6m³ 地上储气瓶组 1 套，压缩机 1 台，卸气柱 1 台，双枪加气机 2 台。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 3.0.15 的规定，则该加油加气站油罐总容积为 120m³，CNG 总容积为 6m³，属于二级加油加气合建站。		
安全评价项目组长	韩剑通		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	张乃耀	安全	
项目过程控制负责人	苏鑫		
评价报告编制人	薛磊		
评价报告审核人	吴玉坤		
参与评价的安全评价师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	韩剑通	化工工艺	18000000000200338
	肖凯	电气	15000000000200849
	姬永强	自动化	20231004641000004320
	杨贺	化工机械	03320241021000000303
	薛磊	安全	16000000000200330
参与评价的注册安全工程师	韩剑通 姬永强 杨贺 薛磊 张乃耀		

现场勘查人员	韩剑通 薛磊
现场勘查时间	2025.06.03
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距
现场勘查照片	
评价报告提交时间	2025.06.23