

网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2025AX0015		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图老城加油站 经营危险化学品安全评价报告		
评价类型	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价 ☐ 重大危险源评估		
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业		
项目简介	老城加油站占地面积为 4011.48m²，主要设施及建构筑物包括：SF 型双层储罐 4 座、站房 1 座、罩棚 1 座、税控燃油加油机 4 台（潜油泵式）、工艺管道和动力照明系统及围墙等。此外，站内设有平衡式卸油油气回收及真空辅助式加油油气回收系统、液位仪、在线检漏系统。该加油站自 2022 年 06 月 17 日取证以来，周边环境、总平面布置均没有发生变化。 其在用 4 座油罐中：2 座 20m³车用乙醇汽油罐，2 座 20m³柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（以下称《规范》）第 3.0.9 条关于加油站等级的划分的规定，其油罐总容积为 60m³（柴油折半计入），属三级加油站。		
安全评价项目组长	于鸿雁		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	张乃耀	安全	
项目过程控制负责人	苏鑫		
评价报告编制人	肖凯		
评价报告审核人	吴玉坤		
参与评价的安全评价师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	于鸿雁	安全	12000000000200411
	肖凯	电气	15000000000200849
	韩剑通	化工工艺	18000000000200338
	姬永强	自动化	20231004641000004320
	马帅	化工机械	17000000000300422
参与评价的注册安全工程师	韩剑通 姬永强 于鸿雁 张乃耀		
现场勘查人员	于鸿雁 肖凯		
现场勘查时间	2025.04.28		
现场勘查主要任	考察本项目的厂内厂外周边情况		

务	(包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距
现场勘查照片	 
评价报告提交时间	2025.06.11