

网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2025AX0188	
项目名称	名瑞能源（沈阳）有限公司经营危险化学品安全评价	
评价类型	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 重大危险源评估	
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	
项目简介	<p>名瑞能源(沈阳)有限公司自租赁沈阳中霸石油有限公司后，对站内原有设备设施、建构物等均不改造。</p> <p>名瑞能源（沈阳）有限公司 主要负责人：林耿耿 经营地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区翟家街道曹家村</p> <p>经营方式：零售 成立日期：2025 年 11 月 26 日</p> <p>名瑞能源（沈阳）有限公司占地面积为 4365.05 m²，主要设施及建构物包括：SF 型双层储罐 4 座、站房 1 座、罩棚 1 座、税控燃油加油机 6 台（潜油泵式）、工艺管道和动力照明系统及围墙等。此外，站内设有平衡式卸油油气回收及真空辅助式加油油气回收系统、三次油气回收系统、液位仪、在线检漏系统。</p> <p>名瑞能源（沈阳）有限公司于 2025 年 12 月 31 日将法人变更为林耿耿。沈阳中霸石油有限公司自 2023 年 03 月 28 日至 2026 年 1 月 5 日，未发生安全生产事故；该站于 2025 年 07 月 15 日取得关于《沈阳中霸石油有限公司智能充电站建设项目》项目备案证明，备案号为沈开审批备（2025）171 号，于 2025 年 07 月 22 日取得由辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司出具的充电站安全距离论证说明，于 2025 年 8 月拆除原有辅房 1 并新建 7 台充电桩，于 2025 年 9 月取得由电业局相关部门签署的供电方案会签单，于 2025 年 10 月进行投用充电桩（相关手续详见附件）；新增 5 台可燃气体报警器（设置在 5 台汽油加油机附近），站外新增 1 座博思教育洗车房，其他周边环境、平面布置、工艺及设备设施均未发生变化。</p> <p>名瑞能源（沈阳）有限公司设有一座罐区，内有 4 座埋地 SF 储罐。其中车用乙醇汽油双层储罐（其中 1 座带有隔仓）2 座，储量均为 15m³；柴油双层储罐 2 座，储量均为 15m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条中规定，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，则该站油罐折合后总容积为 45m³，该站为三级加油站。</p>	
安全评价项目组长	韩剑通	
项目技术负责人	姓 名	专 业
	张乃耀	安全
项目过程控制负责人	苏鑫	

评价报告编制人	张磊		
评价报告审核人	徐德庆		
参与评价的安全评价师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	韩剑通	化工工艺	1800000000200338
	张磊	安全	1500000000301688
	杨贺	化工机械	03320241021000000303
	姬永强	自动化	20231004641000004320
	肖凯	电气	1500000000200849
参与评价的注册安全工程师	韩剑通、张磊、杨贺、姬永强		
现场勘查人员	韩剑通、张磊		
现场勘查时间	2025/12/09		
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距		
现场勘查照片	 <p>2025-12-09 10:46:51</p> <p>辽宁省, 沈阳市 2025.12.09 10:46</p>		
	 <p>2025-12-09 10:23:51</p> <p>辽宁省, 沈阳市 2025.12.09 10:23</p>		



评价报告提交时间

2026.02.05